

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอาคารแฟลต 100 120 124 และ
อาคารแฟลต 26 ถึง 29 (อาคารแฟลตโรงหมุ) พร้อมติดตั้ง

ความเป็นมา

ด้วยแผนกอาคารและบ้านพัก กองสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับกิจการสวัสดิการอาคารบ้านพักของ กทท. มีอาคารพักอาศัยที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ทั้งการจัดสรรให้พนักงานเข้าอยู่อาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภคส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้เสมอ ด้วยเหตุนี้ การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งเป็นงานหนึ่งที่ต้องดำเนินการดูแลเพื่อป้องกันมิให้ผู้พักอาศัยในอาคารแฟลตได้รับความเดือดร้อนจากการขาดน้ำอุปโภค - บริโภค ทั้งนี้ จึงดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 14 เครื่อง ในบริเวณอาคารแฟลต 100 120 และ 124 อาคารละ 2 เครื่อง รวม 6 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิม และอาคารแฟลต 26 - 29 อาคารแฟลตละ 2 เครื่อง รวม 8 เครื่อง เนื่องจากเครื่องสูบน้ำเดิมมีการติดตั้งเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่มีการเปิดใช้งาน จึงทำให้เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้

1. รายการอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1.1	เครื่องสูบน้ำ (Transfer Pump) SET Two Pump พร้อมตู้ควบคุม สำหรับอาคารแฟลต 100 120 124		
1.1.1	เครื่องสูบน้ำ (อาคารแฟลตละ 2 เครื่อง)	6	เครื่อง
1.1.2	อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ	6	ชุด
1.2	เครื่องสูบน้ำ (Transfer Pump) สำหรับอาคารแฟลต 26 - 29 (อาคารแฟลตโรงหมุ)		
1.2.1	เครื่องสูบน้ำ (อาคารแฟลตละ 2 เครื่อง)	8	เครื่อง
1.2.2	อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ	8	ชุด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำมาเปลี่ยนใช้สำหรับอาคารแฟลต 100 120 และ 124 ป้องกันมิให้ผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยในอาคารแฟลตได้รับความเดือดร้อนจากการขาดน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค

2. เพื่อนำมาเปลี่ยนใช้อาคารแฟลต 26 - 29 (อาคารแฟลตโรงหมุ) เนื่องจากเครื่องสูบน้ำเดิมมีการติดตั้งเป็นระยะเวลานานแต่ไม่มีการเปิดใช้งาน อาจทำให้เครื่องเดิมเสื่อมสภาพไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเต็มที่ โดยทั้ง 4 อาคาร กองสวัสดิการ ได้รับเพิ่มเติมให้ดูแลรับผิดชอบในการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานตามที่มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโดยให้ กทท. คัดเลือกพนักงานชั้นผู้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเข้าพักในอาคารแฟลต 26 - 29 เป็นลำดับแรก และ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย อนุมัติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ให้ส่งมอบทรัพย์สินและอาคารแฟลต 26 - 29 จำนวน 4 อาคาร


.....
(นายณัฐวุฒิ ช้อยทริญ) ประธานฯ
ออสก.


.....
(นายณัฐวุฒิ ชุมรฐายี) กรรมการ
หัวหน้าหมวดประปาและสุขภัณฑ์ ผสบ. กย.


.....
(นางสาวณัฐวุฒิ เพ็ญชัยกิจ) กรรมการและเลขาฯ
จบท. 6 อบ. กสท.

3. การคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กทท. ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของ ดังนี้

3.10.1 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งจดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรอง ซึ่งต้องแสดงค่าบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

3.10.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบการเงินการงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3.10.3 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงิน 500,000 บาทขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามสัญญา


.....
(นายณัฐวุฒิ ชัยพร) ประธานา
อกสก.


.....
(นายณัฐวุฒิ ชัยพร) กรรมการ
หัวหน้าหมวดประปาและสุขภัณฑ์ ผสภ. กย.


.....
(นางสาวณัฐวุฒิ เพ็ญฤทธิกิจ) กรรมการและเลขา
จบท. 6 อบ. กสภ.

3.10.4 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายงานที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

3.11 ข้อยกเว้น กรณีตามข้อ 3.10 ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

3.11.1 ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

3.11.2 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

4. ขอบเขตงาน

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อบิ๊ม และอุปกรณ์ติดตั้งเดิมออก และส่งคืน กทท.

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้งบิ๊มน้ำ และอุปกรณ์ติดตั้งให้ตรงตามรูปแบบที่ กทท. กำหนด

4.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบระบบ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติพร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน การดูแล และการแก้ไขปัญหาบกพร่องของอุปกรณ์

4.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และตรวจรับพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ของ กทท.

5. คุณสมบัติเฉพาะ

5.1 คู่สัญญาต้องจัดทำแบบการทำงานมาให้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

5.2 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะเครื่องสูบน้ำ (Transfer Pump SET Two Pump) สำหรับอาคารแฟลต 100 120 และ 124 จำนวน 6 เครื่อง อาคารแฟลตละ 2 เครื่อง

5.2.1 เครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง

- ส่งน้ำได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 27 เมตร
- แรงดันไฟฟ้า 380 V./3 เฟส
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 2900 รอบ/นาที 50 HZ
- กำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 4.0 KW
- แรงดันขนาดใช้งานสูงสุดไม่ต่ำกว่า 10 BAR
- ระดับความคุ้มครองและความชื้น IP55
- อุณหภูมิของเหลวขณะใช้งานสูงสุดไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส


(นายณัฐวุฒิ ชัยอิทธิฤทธิ์) ประธานฯ
ออกสก.


(นายณัฐวุฒิ ชัยอิทธิฤทธิ์) กรรมการ
หัวหน้าหมวดประปาและสุขภัณฑ์ ผสบ. กย.


(นางสาวณัฐวุฒิ เพ็ญอิทธิฤทธิ์) กรรมการและเลขานุ
ก. 6 อบ. กสก.

- ใบพัดผลิตจากสแตนเลส หรือ ทองเหลือง
- ชนิดหน้าแปลนตามมาตรฐาน EN733 เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตตามมาตรฐานยุโรป EN733 ชิ้นส่วนที่ผลิตจากสแตนเลส ต้องได้รับมาตรฐาน AISI304 และถูกออกแบบมาเป็นแบบ BACK PULL OUT สามารถถอดไปบำรุงรักษาได้ง่าย เหมาะกับงานสูบน้ำสะอาดทั่วไปที่ต้องการน้ำปริมาณปานกลางถึงมากเช่น งานสูบน้ำประปา (WATER SUPPLY) งานระบบเพิ่มแรงดัน (PRESSURE BOOSTING) และงานเกษตร (IRRIGATION AND AGRICULTURE)

5.2.2 อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ


- ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 4 นิ้วให้ต่อแบบเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้วขึ้นไปให้ต่อแบบหน้าแปลน
- ท่อ PVC Clas 13.5
- วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ ยกเว้นวาล์วควบคุมจะต้องมีขนาดเท่ากับท่อน้ำที่อุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งอยู่
- ขนาดของวาล์ววาล์วควบคุมจะต้องมีขนาดเท่ากับท่อน้ำที่วาล์วนั้นติดตั้งอยู่ แต่ถ้าใช้ควบคุมปริมาณการไหล ให้เลือกขนาดให้เหมาะสมกับช่วงปริมาณการไหลที่ใช้ควบคุม ทั้งนี้จะต้องมีความดันลดลงที่ตัววาล์วไม่เกิน 3 เมตร ของน้ำที่ปริมาณการไหลสูงสุด และจะต้องไม่มีเสียงดัง
- โดยทั่วไปท่อที่ติดตั้งบนท่อน้ำในแนวนอน ต้องให้มีก้านวาล์วอยู่ในแนวตั้ง เว้นแต่จะมีสาเหตุจำเป็นหรืออุปสรรคในการติดตั้งหรือใช้งานจึงอนุญาตให้ก้านวาล์วติดตั้งอยู่ในแนวเอียงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของผู้ควบคุมงานเป็นกรณีไป
- วาล์วเปิด - ปิด ที่ใช้งานบ่อย ไม่ควรติดตั้งให้สูงกว่า 1.5 เมตร จากพื้นฐานรองรับปั๊มน้ำ ผลิตจากเหล็ก มาตรฐาน มอก. ความหนาไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร ทาสีกันสนิม
- อุปกรณ์ประกอบหน้าแปลน จะต้องมียุท นี้อต และแหวน กำหนดให้ ทำด้วย Cadmium - plated Steel ระหว่างหน้าแปลนทั้งสองประกบอยู่ จะต้องมีการประกบยางสังเคราะห์อยู่ด้วย
- ติดตั้งท่ออ่อนกันสะเทือน ชนิดหน้าแปลนสองด้าน ทั้งทางดูและทางส่งน้ำ
- ทำการติดตั้งวาล์วไสลล์ที่ด้านบนของปั๊มตามตำแหน่งที่แบบกำหนด
- ทำการติดตั้งเกจวัดแรงดันตามตำแหน่งที่แบบกำหนดอุปกรณ์อื่น ๆ ติดตั้งตามความเหมาะสม

5.3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำ (Transfer Pump) สำหรับอาคารแฟลต 26 - 29 (อาคารแฟลตโรงหมู) จำนวน 8 เครื่อง อาคารแฟลตละ 2 เครื่อง

5.3.1 เครื่องสูบน้ำ จำนวน 8 เครื่อง

- ส่งน้ำได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 27 เมตร
- แรงดันไฟฟ้า 380 V./3 เฟส
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 2900 รอบ/นาที 50 HZ
- กำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 15 KW


(นายณัฐวุฒิ ชัยศิริ) ประธานฯ
อกสก.


(นายณัฐวุฒิ ชัยศิริ) กรรมการ
หัวหน้าหมวดประปาและสุขภัณฑ์ ผสบ. กย.


(นางสาวณัฐวุฒิ เพ็ญศิริกิจ) กรรมการและเลขาฯ
จบท. 6 อบ. กสก.

- แรงดันขนาดใช้งานสูงสุดไม่ต่ำกว่า 10 BAR
- ระดับความคุ้มครองและค่าขึ้น IP55
- อุณหภูมิของเหลวขณะใช้งานสูงสุดไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส
- ใบพัดผลิตจากสแตนเลส หรือ ทองเหลือง
- ชนิดหน้าแปลนตามมาตรฐาน EN733 เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตตามมาตรฐานยุโรป EN733 ชิ้นส่วนที่ผลิตจากสแตนเลส ต้องได้รับมาตรฐาน AISI304 และถูกออกแบบมาเป็นแบบ BACK PULL OUT สามารถถอดไปบำรุงรักษาได้ง่าย เหมาะกับงานสูบน้ำสะอาดทั่วไปที่ต้องการน้ำปริมาณปานกลางถึงมาก เช่นงานสูบน้ำประปา (WATER SUPPLY)งานระบบเพิ่มแรงดัน (PRESSURE BOOSTING) และงานเกษตร (IRRIGATION AND AGRICULTURE)

5.3.2 อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ จำนวน 8 ชุด

- ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 4 นิ้วให้ต่อแบบเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้วขึ้นไปให้ต่อแบบหน้าแปลน
- ท่อ PVC Clas 13.5
- วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ ยกเว้นวาล์วควบคุมจะต้องมีขนาดเท่ากับท่อน้ำที่อุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งอยู่
- ขนาดของวาล์วควบคุมจะต้องมีขนาดเท่ากับท่อน้ำที่วาล์วนั้นติดตั้งอยู่ แต่ถ้าใช้ควบคุมปริมาณการไหล ให้เลือกขนาดให้เหมาะสมกับช่วงปริมาณการไหลที่ใช้ควบคุม ทั้งนี้จะต้องมีความดันลดลงที่ตัววาล์วไม่เกิน 3 เมตร ของน้ำที่ปริมาณการไหลสูงสุด และจะต้องไม่มีเสียงดัง
- โดยทั่วไปท่อที่ติดตั้งบนท่อน้ำในแนวนอน ต้องให้มีก้านวาล์วอยู่ในแนวตั้ง เว้นแต่จะมีสาเหตุจำเป็นหรืออุปสรรคในการติดตั้งหรือใช้งานจึงอนุญาตให้ก้านวาล์วติดตั้งอยู่ในแนวเอียงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของผู้ควบคุมงานเป็นกรณีไป
- วาล์วปิด - เปิด ที่ใช้งานบ่อย ไม่ควรติดตั้งให้สูงกว่า 1.5 เมตร จากพื้น
- ฐานรองรับปั้มน้ำ ผลิตจากเหล็ก มาตรฐาน มอก. ความหนาไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร ทาสีกันสนิม
- อุปกรณ์ประกอบหน้าแปลน จะต้องมียุท น็อต และแหวน กำหนดให้ ทำด้วย Cadmium plated Steel ระหว่างหน้าแปลนทั้งสองประกอบอยู่จะต้องมีประเก็นยางสังเคราะห์อยู่ด้วย
- ติดตั้งท่ออ่อนกันสะเทือน ชนิดหน้าแปลนสองด้าน ทั้งทางดูและทางส่งน้ำ
- ทำการติดตั้งวาล์วไล่ลมที่ด้านบนของปั้มน้ำตามตำแหน่งที่แบบกำหนด
- ทำการติดตั้งเกจวัดแรงดันตามตำแหน่งที่แบบกำหนด
- อุปกรณ์อื่น ๆ ติดตั้งตามความเหมาะสม


.....
(นายณัฐวุฒิ ชัยอิทธิฤทธิ์) ประธานฯ
อกสก.


.....
(นายณัฐวุฒิ ชุมวราธิ) กรรมการ
หัวหน้าหมวดประปาและสุขาภิบาล กย.


.....
(นางสาวณัฐวดี เพ็ญอิทธิฤทธิ์) กรรมการและเลขานุ
กย. 6 อบ. กสก.

6. ระยะเวลาดำเนินการ

6.1 จัดทำแบบการทำงานตามข้อ 5.1

6.2 ผู้ขายต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. สถานที่ติดตั้ง

ประจำอาคารแฟลต กทท. อาคาร 100 120 124 จำนวน 6 เครื่อง และ อาคารแฟลต 26 - 29 (อาคารแฟลตโรงหมู) จำนวน 8 เครื่อง

8. การเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติ ดังนี้

8.1 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

8.2 ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

8.3 การทำเรื่องฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น

8.4 กำหนดการยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายในกำหนดยื่นราคา ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

8.5 คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบ เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า หรือกรณีสัญญาอายุไม่เกิน 90 วันหรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

9. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สำหรับอาคารแฟลต 100 120 124 และ สำหรับอาคารแฟลต 26 - 29 (อาคารแฟลตโรงหมู) กำหนดราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

10. การจ่ายเงิน

กทท. จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับอาคารแฟลต 100 120 124 และ สำหรับอาคารแฟลต 26 - 29 (อาคารแฟลตโรงหมู) ภายหลังจากผู้ขายได้ดำเนินการและส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว


.....
(นายณัฐติ ชัยอิทธิฤทธิ์) ประธานา
อกสภ.


.....
(นายณัฐ ชุมวรธัญย์) กรรมการ
หัวหน้าหมวดประปาและสุขภัณฑ์ ผสภ. กย.


.....
(นางสาวณัฐดี เพ็ญอิทธิกิจ) กรรมการและเลขานุ
จบท. 6 อบ. กสภ.

11. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่ส่งมอบเครื่องสูบน้ำภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ กทท. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำส่งของมาส่งมอบให้แก่ กทท. จนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

12. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญา กับ กทท. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติงานเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่เสนอราคาได้ให้ กทท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

12.1 เงินสด

12.2 เช็กที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่ กทท. โดยเป็นเช็กลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

12.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย

12.4 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันของ กทท.

12.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุมัติให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันของ กทท.

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

13. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายซึ่งได้ลงนามในสัญญาแล้ว จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานซื้อที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา..1..ปี นับถัดจากวันที่ กทท. ได้รับมอบงานโดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม โดยไม่คิดค่าสิ่งของ สัมภาระ และแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง มิฉะนั้นแล้ว กทท. จะดำเนินการซ่อมเอง หรือจ้างผู้อื่นซ่อม และผู้ขายจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินค่าซ่อมดังกล่าวให้แก่ กทท. โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และ กทท. จะพิจารณาลงโทษผู้ขายดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน

14. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอ

เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อีกต่อเมื่อ กทท. ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 แล้วเท่านั้น


.....
(นายณัฐธิ ชัยอิทธิฤทธิ์) ประธานฯ
อกสภ.


.....
(นายณัฐธิ ชัยอิทธิฤทธิ์) กรรมการ
หัวหน้าหมวดประปาและสุขภัณฑ์ ผสบ. กย.


.....
(นางสาวณัฐวดี เพ็ญธัญกิจ) กรรมการและเลขานุ
กย. 6 อบ. กสภ.

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

16. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคมสถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

16.1 ทางไปรษณีย์ส่งถึง ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

16.2 โทรศัพท์ 0-2269-3228 และโทรสาร 0-2269-3054

16.3 ทางเว็บไซต์ <http://www.port.co.th> หรือ e-mail: housing.pat@gmail.com

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ช้อยหิรัญ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐ ชุมวรฐายี)

หัวหน้าหมวดประปาและสุขภัณฑ์ ผสบ. กย.

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวณัฐวดี เพ็ญธัญกิจ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หมวดดูแลอาคารและบ้านพัก อบ. กสก.

.....
(นายณัฐวุฒิ ช้อยหิรัญ) ประธาน
อกสก.

.....
(นายณัฐ ชุมวรฐายี) กรรมการ
หัวหน้าหมวดประปาและสุขภัณฑ์ ผสบ. กย.

.....
(นางสาวณัฐวดี เพ็ญธัญกิจ) กรรมการและเลข
จบท. 6 อบ. กสก.